



Kecerovský
Lipovec

Opiná

Proj.samonosný optický kábel SOK po jest. V251, l=3555m

Stavba rieši doplnenie technologickej optiky na jest.vzdušné vedenie V251. Zrealizuje sa doplnením samonosného optického kábla (SOK), ktorý sa umiestni pod jest.vodiče. V rámci stavby dôjde k výmene nevyhovujúcich podperných bodov a spínacích prvkov. Vodič ostáva pôvodný. Trasa vedení sa nemení.

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : stredná (STN 33 3300 platná v čase výstavby)
ZNEČISTENIE OBLASTI: MALÉ - Z I.

VN: 3 ~ 22 kV 50 Hz

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VN (STN EN 50522, STN EN 61936-1):

- ochrana pred priamym dotykom - umiestnením mimo dosahu
- ochrana pred nepriamym dotykom - uzemnením

Mapové podklady : Informačný systém katastra nehnuteľností
© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Božena Kajňaková	SADA	
VEDÚCI PROJEKTU	Ing. Božena Kajňaková		
PROJEKTANT	Ing. Božena Kajňaková		
VEDÚCI TVARU	Ing. Martin Hajduk		
STAVEBNÍK	Východoslovenská distribučná a.s.		
MIESTO STAVBY	k.ú. Opiná, Kecerovský Lipovec	STUPEŇ	PROJEKT
NÁZOV STAVBY	V251 Opiná a Kecerovský Lipovec - úprava VN	ČÍSLO ZÁKAZKY	IP-12416
		DÁTUM	01/2024
		FORMÁT	2xA4
NÁZOV VÝKRESU	Celková situácia	MIERKA	1 : 10 000
			1